



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № ПВ2-00052 [2]

гр. Плевен, 03.08.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере, десен приток на р. Трескавска, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект *Животновъдна ферма „Чемерник“, с. Бов, общ. Своге, обл. София*, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

ДАНИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Искър
Воден обект	дере, десен приток на р. Трескавска
Водно тяло	BG11S135R1326
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 – поток от пречистени битови и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ, в точка на заустване с географски координати: $N 43^{\circ} 01' 31,64''$; $E 23^{\circ} 26' 16,106''$ Надморска височина в точката на заустване: $H = 1196$ м.
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1 – вход ЛПСОВ – сурова отпадъчна вода. Пункт №2 – изход ЛПСОВ – пречистени битови и производствени отпадъчни води.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Поток №1 Пречистени битови и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ (Пункт №2)	$Q_{\text{средно ден.}} (M^3/\text{ден})$	13,6		Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води	
	$Q_{\text{макс сек.}} (M^3/\text{час})$	-			
	$Q_{\text{год.}} (M^3/\text{год})$	4 964			
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		Един път на шест месеца	еднократна



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



	мг/дм ³	кг/ден		
Неразтворени вещества	50		Един път на шест месеца	еднократна
БПК ₅	50		Един път на шест месеца	еднократна
ХПК (бихроматна)	250		Един път на шест месеца	еднократна
Мазнини	10		Един път на шест месеца	еднократна
Азот (общ)	10		Един път на шест месеца	еднократна
Фосфор (общ)	2		Един път на шест месеца	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	<i>От началото на действие на разрешителното.</i>			

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция Дунавски район регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект – дере, десен приток на р. Трескавска.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ	
Дъждовни води при разделна канализация	На обекта няма изградена дъждовна канализация.
Преливници към смесена канализация	На обекта няма изградена смесена канализация.
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Няма дъждозадържателни резервоари.
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Към канализационната мрежа на обекта няма изградени канализационни помпени станции.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	Всички байпасни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само след уведомяване и разрешение на контролиращия орган, при условията на чл. 126 от Закона за водите (ЗВ).
	При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от ЗВ. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.



<p>Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води</p>	<p>Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води единствено при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. да се контролира количеството на остатъчния хлор в пречистените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).</p>
<p>Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг</p>	<p>Да се осигури измерване на потока отпадъчни води, заустван във водоприемника. Да се монтира необходимото измервателно устройство. В седем дневен срок от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват изискванията на чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури постоянен достъп на контролните органи до тях.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>Да се извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно настоящото разрешително за ползване на воден обект. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на ЗВ и Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/2011 г.).</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се предоставят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ-София и БДДР, във връзка с изискванията на чл. 174, ал. 5 от ЗВ.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>Информацията от провеждания собствен мониторинг – количеството на заустваните отпадъчни води и концентрацията на емитираните замърсители, да се съхранява за период от 6 (шест) години, съгласно чл. 174, ал. 2 от Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;">Срок: Постоянен.</p> <p>Ежегодно до 31 март да се представя в БДДР и РИОСВ-София, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително, вкл. резултатите от изпълнения през предходната година собствен мониторинг.</p>
<p>Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните</p>	<p>Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отделените отпадъци и утайки от ЛПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.</p>



станции и съоръженията за отпадъчни води	При предвидено използване на утайките от ЛПСОВ в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 112/2004 г.).
Охранителни мерки, в т. ч. проектиране на съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складовете за химикали и горива, местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества – потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	Да се спазват изискванията на чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с предотвратяване обрушване на ската и промяна коритото на водоприемника.
Други условия съобразно спецификата на обекта	Да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



За Директор: Румелия Петрова
 Директор на Дирекция: ПиР
 Заповед за заместване:
 РД-115/02.03.2018г.

