



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите
Дунавски район с център Плевен

Изх. № ПВ2-00029
Гр. Плевен 26.09.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква "а" и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите: Изграждане на съоръженията на деривационна МВЕЦ "Пребойница"

II. Воден обект и код на водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

Река Пребойница, ляв приток на р. Искър, в която при пункта на водохващането протичат:

- Средномногогодишно водно количество – 395,00 л/сек;
- Водно количество с обезпеченост 95% - 190,00 л/сек;

Код на водното тяло BG1IS135R026

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

I. Съществуващо водохващане на р. Пребойница с $Q_{застр.} = 700,00$ л/сек:

1. Възстановяване и реконструкция на яза:

- възстановяване на преливния ръб на яза, кота преливен ръб (ГВН) 632,50, $L = 11,50$ м;
- енергогасител с кота дъно 629,50 нова стоманобетонена плоча с $d = 0,50$ м, заскалявка на дъното на реката с $L = 4,00$ м със скални късове с $d = 0,70-1,00$ м след енергогасителя, след заскалявката един ред габиони 1,00/1,00/2,00 м;
- съществуваща стена между яза и рибния проход с $d = 1,00$ м с кота 634,50.

2. Водовземен отвор с решетка на кота 631,70 - $B = 2,60$ м и $H = 0,80$ м и $L = 6,00$ м.

3. Рибен проход каскаден тип в лявата част на водохващането от кота 632,00 до 628,00 – 16 бр. басейни с $B = 1,00$ м и $H = 0,80$ м.

4. Утайник от кота 631,00 до кота 630,50 с размери : $B = 1,60$ м, $H = 2,00$ м и $L = 28,00$ м, челен преливик с кота 631,90.

5. Странични стени по двата бряга с кота било 634,50 $L_{ляв\ бряг} = 9,95$ м и $L_{десен\ бряг} = 2,60$ м.

6. Странична габионна стена по десния бряг на реката с кота 634,50.

II. Напорен тръбопровод по левия бряг на р. Пребойница подземен от кота дъно тръба 631,15 до 470,50 с $L = 2985,20$ м, от стъклопласт – GRP DN700 от км 0,000 до км 1508,00 и DN600 до км 2985,20. Преминаване на напорния тръбопровод през съществуващи тунели: тунел 1 - $L = 297,08$ м и тунел 2 - $L = 262,25$ м.

III. Сграда МВЕЦ на левия бряг на р. Пребойница на кота 470,15 в имот № 000098 в местност "Пребойница" в землище на с. Губислав.

IV. Подпорна стена на левия бряг на реката на границата на имот № 000098 с $L = 37,54$ м.
- участък 1 - $L = 9,00$ м, $H = 1,80$ м, $d = 0,35 - 0,50$ м, фундамент 1,50/ 1,00/ 9,00 м;



- участък 2 - $L = 28,54$ м, $H = 2,85$ м, $d = 0,35 - 0,50$ м, фундамент $1,50/1,00/28,54$ м;

V. Долна вада (открит канал) от кота 469,60 до кота 468,50 с $L_{cp} = 4,00$ м, $B = 1,40 - 2,00$ м, странични стени с $d = 0,40$ м, дънна плоча с $d = 0,50$ м, праг в края на вадата $B = 0,50$ м, $H = 1,50$ м и $L = 4,00$ м

- укрепване дъното на р. Пребойница в участъка на заустване на преработените води с габиони $1,00/1,00/2,00$ м до кота 468,00;

- укрепване левия скат на реката с насип от ломен камък.

IV. Място на ползване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

1. Водохващане в руслото на р. Пребойница на кота дъно река 629,50 в землище на с. Губислав, община Своге.

Географски координати (WGS84)

- северна ширина $N 43^{\circ} 05' 25,5''$
- източна дължина $E 23^{\circ} 19' 27,6''$

2. Подпорна стена на левия бряг на реката

Географски координати (WGS84) начало стена

- северна ширина $N 43^{\circ} 05' 10,5''$
- източна дължина $E 23^{\circ} 21' 13,3''$

Географски координати (WGS84) край стена

- северна ширина $N 43^{\circ} 05' 11,9''$
- източна дължина $E 23^{\circ} 21' 14,6''$

3. Долна вада на кота 470,00

Географски координати (WGS 84):

- северна ширина $N 43^{\circ} 05' 02,8''$
- източна дължина $E 23^{\circ} 20' 56,6''$

с. Губислав, община Своге, област София - 18040

V. Условия при които би могло да се предостави използването на водите:

1. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

2. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване възможността за свободното оттичане на водите в р. Пребойница.

3. Своевременно да се отстраняват земните маси и строителни материали от леглото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.

4. Да не засягат съществуващи съоръжения – диги, бентове, мостове и други по време на строителство.

5. Да не се допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект.

6. Извеждане на машините след приключване на работа извън леглото на реката на безопасно място

7. При строителството да се осигури възможност за свободното оттичане на водите в р. Пребойница в целия участък на ползване за строителство на МВЕЦ.

8. Разработване на аварийен план на действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства по смисъла на §1, т. 20 от ДР на ЗВ по време на строителство.



9. След приключване на строителството, засегнатите терени да бъдат възстановени и рекултивирани. Рекултивацията да се приеме от комисия, по реда на Наредба № 26 за "Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт" (ДВ, бр.89/ 1996 г.).

10. Да извърши геодезическо заснемане преди започване на строителството, като отложи предварително осите на основните съоръжения - подприщващия яз, долната вада и стомабетоните подпорни стени.

11. Да изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в срок от два месеца в басейнова дирекция.

VI. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

