

# ОБЩИНА СВОГЕ

## СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. "Ал. Стамболийски" № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: [kmet@svoge.bg](mailto:kmet@svoge.bg)

Изм. № 26-00-591 / 08.08 .....2016 г.

РАЗЯСНЕНИЕ  
ПО ЧЛ.180 ОТ ЗОП

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.180. ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), представяме на Вашето внимание, разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и пета чрез Публично състезание, с предмет: Реконструкция на улици в град Своге през 2016 г. по обособени позиции:

- 1.Обособена позиция № 1 – „Реконструкция улица Дунав от ОТ 1115 през ОТ 1117 до ОП 1119, кв. „Дренов“, гр. Своге“;
- 2.Обособена позиция № 2 – „Реконструкция улица „Мальовица“ от ОТ 1128 до ОТ 1127, „Дренов“, гр. Своге“

#### Искане за разяснение № 1

На основание т.1.1, Раздел III от документацията и чл.33 от ЗОП, моля да бъдат дадени пояснения и отговори на следните въпроси, отнасящи се за горепосочената обществена поръчка:

- 1.Във файл KSS1, КС – ул. Дунав, Подготвителни и земни работи, поз. 1003, Уплътняване на земно легло до ЕО = 30 Мра – посочената единична мярка е „м3“. Моля Възложителя да потвърди мярката „м3“ или да направи корекция на мярката.

#### Разяснение № 1

В позиция 1003 „Уплътняване на земно легло до ЕО = 30 Мра – единичната мярка е „м2“.

#### Искане за разяснение № 2

На основание т.1.1, Раздел III от документацията и чл.33 от ЗОП, моля да бъдат дадени пояснения и отговори на следните въпроси, отнасящи се за горепосочената обществена поръчка:

- 2.Във връзка с изкопните работи, моля Възложителя да предостави или посочи депо и местоположението му, включително такса за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

#### Разяснение № 2

Регионално депо Костинброд за неопасни отпадъци за Община Своге, намира се в местността „Гоняреви падини“, землище на село Богъовци, община Костинброд. Таксата за депониране на земни маси и строителни отпадъци ще бъде съгласно валиден ценоразпис на дружеството оператор на Регионално депо Костинброд – „КОСТИНБРОД ЕКО“ АД

#### Искане за разяснение № 3

На основание т.1.1, Раздел III от документацията и чл.33 от ЗОП, моля да бъдат дадени пояснения и отговори на следните въпроси, отнасящи се за горепосочената обществена поръчка:

- 3.Във файл KSS1, КС – ул. Дунав, Пътни и асфалтови работи, поз. 1110, Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда, моля Възложителят да уточни вида и характеристиките на предназначенията за монтаж еластична предпазна ограда.

#### Разяснение № 3

В позиция 1110 „Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда“, предпазното съоръжение трябва да отговаря на стандарта БДС EN 1317-2, с клас по зона на действие W2 и степен на задържане N2.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ  
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ  
съгласно заповед № 1008/08.08.2016 г.

